

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROVISION E INSTALACION DE NUEVA ENFRIADORA EN JUZGADOS LABORALES DE TRELEW

El presente llamado tiene por objetivo la provisión e instalación de una enfriadora para la optimización del sistema de climatización de los Juzgados Laborales de Trelew. -

La enfriadora de agua deberá ser de primera marca tipo **Surrey** (o superior) de 5 tn. Debe conectarse la energía eléctrica en al equipo y conectarse por medio de cañería a un tanque de acumulación de agua enfriada de 1100l, y una bomba marca Rowa 15/1 existentes.-

Se deberá realizar la conexión del flow switch ya instalado para protección del equipo.-

Será responsabilidad de la empresa realizar los trabajos de izaje y deposición en la azotea del edificio, deberá gestionar todos los permisos necesarios para la maniobra. -

Se deberá realizar la baja de 2 enfriadoras y traslado al deposito en calle Condarco de Trelew.-

Una vez instalado el equipo se deberá realizar la puesta en marcha del mismo. En caso de que se realice la instalación del equipo en la estación invernal, se deberá realizar la puesta en marcha en un dia de calor de 30°c o a coordinar con el área de Arquitectura, para comprobar el correcto funcionamiento.-

Plazo de entrega **ciento veinte** (120) días corridos.-----